

Rapport d'analyse Page 1 / 2  
Edité le : 07/08/2018

SI FRUGES

MAIRIE  
PLACE DU MARCHE AUX CHEVAUX  
62310 FRUGES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b> LSE18-116175		<b>Analyse demandée par :</b> ARS DT DU PAS DE CALAIS	
<b>Identification échantillon :</b> LSE1808-17830-1		<b>N° Prélèvement :</b> 00225653	
<b>N° Analyse :</b>	00225305		
<b>Nature:</b>	Eau de production		
<b>Point de Surveillance :</b>	REFOULEMENT FO3	<b>Code PSV :</b> 000002362	
<b>Dept et commune :</b>	<b>62 FRUGES</b>		
<b>UGE :</b>	0044 - S.I FRUGES		
<b>Type d'eau :</b>	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION		
<b>Type de visite :</b>	P1	<b>Type Analyse :</b> P1	<b>Motif du prélèvement :</b> CS
<b>Nom de l'exploitant :</b>	S.I FRUGES MAIRIE PLACE DU MARCHE AUX CHEVAUX 62310 FRUGES		
<b>Nom de l'installation :</b>	PRODUCTION FO3 FRUGES	<b>Type :</b> TTP	<b>Code :</b> 001336
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 02/08/2018 à 08h45 Réceptionné le 02/08/2018 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / WARGNIEZ Emeline Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 02/08/2018

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Mesures sur le terrain</b>							
Température de l'eau	59P1@ 11.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		25	#
pH sur le terrain	59P1@ 7.22	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	59P1@ 617	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	200	1100	#
Chlore libre sur le terrain	59P1@ 0.77	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	59P1@ 0.85	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#

.../...

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Analyses microbiologiques</b>						
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Dechy 59P1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Dechy 59P1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Bactéries coliformes réalisé à Dechy 59P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0 #
Escherichia coli réalisé à Dechy 59P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Dechy 59P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>						
Aspect de l'eau 59P1@	0	-	Analyse qualitative			
Odeur 59P1@	0 Chlore	-	Qualitative			
Saveur 59P1@	0 Chlore	-	Qualitative			
Couleur apparente (eau brute) 59P1@	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887		15 #
Couleur 59P1@	0	-	Qualitative			
Turbidité 59P1@	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2 #
<b>Analyses physicochimiques</b>						
<b>Analyses physicochimiques de base</b>						
TAC (Titre alcalimétrique complet) 59P1@	25.65	° f	Potentiométrie	NF EN 9963-1		#
TH (Titre Hydrotimétrique) 59P1@	26.5	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144		#
Carbone organique total (COT) 59P1@	0.3	mg/l C	Pyrolyse ou Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484		2 #
<b>Cations</b>						
Ammonium 59P1@	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode selon NF T90-015-2		0.10 #
<b>Anions</b>						
Chlorures 59P1@	14.9	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1		250 #
Sulfates 59P1@	5.3	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1		250 #
Nitrates 59P1@	22.5	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	50	#
Nitrites 59P1@	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.10	#
Somme NO3/50 + NO2/3 59P1@	0.45	mg/l	Calcul		1	

59P1@ ANALYSE (P1) EAU A LA PRODUCTION (ARS59-2017)

Limites et références de qualité selon la réglementation en vigueur.

Maureen LA PORTA  
Ingénieur Laboratoire

